


Husets energianvändning



Energideklaration för Kantarellvägen 12a, Hunnebostrand.

- Detta hus använder 185 kWh/m² och år, varav el 185 kWh/m².
Liknande hus 108–132 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.


Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2011-03-01 av:

Ove Essung, Ramböll Sverige AB

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.

Husets energianvändning



Energideklaration för Kantarellvägen 12b, Hunnebostrand.

- Detta hus använder 185 kWh/m² och år, varav el 185 kWh/m².
Liknande hus 108–132 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.


Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2011-03-01 av:

Ove Essung, Ramböll Sverige AB

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.

Husets energianvändning



Energideklaration för Kantarellvägen 12c, Hunnebostrand.

- Detta hus använder 185 kWh/m² och år, varav el 185 kWh/m².
Liknande hus 108–132 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2011-03-01 av:

Ove Essung, Ramböll Sverige AB

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.