


# Husets energianvändning



Energideklaration för Vägbacken 47, Kungshamn.

■ Detta hus använder 56 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 56 kWh/m<sup>2</sup>.

Liknande hus 59–73 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 55 kWh/m<sup>2</sup>.

Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.


Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)

Energideklaration utförd 2011-03-11 av:

Ove Essung, Ramböll Sverige AB

# Husets energianvändning



Energideklaration för Väggabacken 46, Kungshamn.

■ Detta hus använder 56 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 56 kWh/m<sup>2</sup>.

Liknande hus 59–73 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 55 kWh/m<sup>2</sup>.

Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.

Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)

Energideklaration utförd 2011-03-11 av:

Ove Essung, Ramböll Sverige AB