

Husets energianvändning



Energideklaration för Skalbergsgatan 3a, Hunnebostrand.

- Detta hus använder 126 kWh/m² och år, varav el 126 kWh/m².
Liknande hus 108–132 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.


Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2011-03-02 av:

Ove Essung, Ramböll Sverige AB

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.

Husets energianvändning



Energideklaration för Skalbergsgatan 3b, Hunnebostrand.

- Detta hus använder 126 kWh/m² och år, varav el 126 kWh/m².
Liknande hus 108–132 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2011-03-02 av:

Ove Essung, Ramböll Sverige AB

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.